

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
№36 «Золотое зёрнышко»
города Новошахтинска
(МБДОУ д/с №36)
ИНН 6151009020, КПП 615101001
ул. Плужная 1, г. Новошахтинск, 346912
тел. 89081840160
E-mail: elena-k-1966@mail.ru

Исполняющему обязанности заместителя
начальника Таганрогского территориального отдела
по государственному энергетическому надзору
Северо-Кавказского управления Ростехнадзора
А.В.Щуркову
Заведующего МБДОУ д/с №36
Семанишиной Е.Н.

от 17.08.2018г. № 32

Информация об исполнении предписания об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения МБДОУ д/с №36

Согласно представления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Северо-Кавказского управления от 20.07.2018г. было предложено к исполнению 7 пунктов:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено
1	2	3
1.	В нарушение «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», нет общей однолинейной схемы МБДОУ д/с № 36, подписанной ответственным за электрохозяйство и вывешенной в помещении электроустановок ВРУ- 0,4 кВ на видном месте.	п.1.8.1, п.1.8.2, п.1.8.3, п.1.8.6, п.1.5.18, п.2.12.5 ПТЭЭП
2.	В нарушение «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», нет ответственного лица за электрохозяйство МБДОУ д/с № 36 и работника его замещающего.	п.1.2.2, п.1.2.3, п.1.2.7, п.1.4.28 ПТЭЭП
3.	В нарушение «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», эксплуатацию электроустановок МБДОУ д/с № 36 и их обслуживание, осуществляет неподготовленный электротехнический персонал; не представлен договор на обслуживание, ремонт и эксплуатацию электроустановок учреждения со специализированной организацией.	п.1.2.1 ПТЭЭП
4.	В нарушение «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», нет перечня должностей и профессий, требующих присвоения I группы по электробезопасности.	п.1.4.4 ПТЭЭП
5.	В нарушение «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», не ведется журнал учёта присвоения группы I по электробезопасности неэлектротехническому персоналу.	п.1.4.4 ПТЭЭП
6.	В нарушение «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», не проведены очередные необходимые профилактические испытания и измерения электропроводки и электр	п.1.2.2, п.1.6.1, приложение № 3 ПТЭЭП

	трооборудования основного здания МБДОУ д/с № 36, в соответствии с нормами испытания электрооборудования.	
7.	В нарушение «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», МБДОУ д/с № 36 не в полном объеме обеспечило проведение технического обслуживания, планово-предупредительных ремонтов, модернизации и реконструкции оборудования электроустановок, электропроводки основного здания, эксплуатируемого более 50 лет.	п.1.2.2, п.1.6.1 ПТЭЭП

МБДОУ д/с №36 в лице заведующего Семанишиной Е.Н. выполнены следующие мероприятия:

- Выполнена общая однолинейная схема МБДОУ д/с № 36.
- Ответственные за электрохозяйство на 3 и 4 группу обучаются.
- Утвержден перечень должностей и профессий, требующих присвоения I группы по электробезопасности.
- Заведен журнал учёта присвоения группы I по электробезопасности неэлектротехническому персоналу.
- Проведены профилактические испытания и измерения электропроводки и электрооборудования основного здания МБДОУ д/с № 36. Технический отчет 59/2018 от 26.07.2018г.
- Пункт 7 требует больших денежных средств и будет выполнен по мере поступления финансирования.
- Подана докладная записка от 23.07.2018г. №6 Начальнику управления образования Администрации г. Новошахтинска Бахтиновой Т.П. с выявленными нарушениями для рассмотрения и выделения финансирования.

Заведующий МБДОУ д/с №36



Е.Н. Семанишина