



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Ростовской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

ул. Города Волос, 11, г. Ростов на Дону, 344003

Телефоны: Приемная (863) 240-63-08 Канцелярия (863) 244-27-85 Факс (863) 244-27-85, (863) 227-50-79,
(8630 223-31-90 <http://www.gpnrostov.donpac.ru>, E-mail: gpnrostov_rnd@mail.ru,

«Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Ростовской области» (863) 239-99-99

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новошахтинску

пр. Ленина 59. г. Новошахтинск 346914 Телефон. факс: (86369) 2-09-11

Предписание №6/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «детский сад №36 «Золотое зернышко» города Новошахтинска.

«10» февраля 2021г. старшим инспектором ОНД и ПР по г. Новошахтинску капитаном внутренней службы Щербаковым Алексеем Александровичем проведена проверка с целью контроля за соблюдением требований пожарной безопасности в помещениях (на территории), эксплуатируемых (используемых) муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад №36 «Золотое зернышко» города Новошахтинска (МБДОУ д/с №36), по адресу: г. Новошахтинск ул. Плужная, 1 совместно с заведующим МБДОУ д/с №36 Семанишиной Е.Н.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

N Пре- д- пи- са- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (под- пись) о вы- полне- нии (указы- вается только выпол- нение)
1	2	3	4	5
1	Не обеспечен дежурный персонал средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации. п. 30. «30. На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.»	31.03.2021	

2	Не соблюдены сроки перезарядки, освидетельствования и своевременной замены огнетушителей.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации. п. 60 «60. Руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям № 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.»	31.03.2021	
---	---	--	------------	--

Гражданин, организация, орган власти, в отношении которых подготовлены документы в ходе или по результатам проверки, вправе обжаловать решение и действие (бездействие) должностного лица органа ГПН, принятое или осуществленное по результатам проверки, в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН.

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является решение или действие (бездействие) должностного лица органа ГПН, принятое или осуществленное по результатам проверки. Обжалование осуществляется в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки. На период срока, установленного для рассмотрения жалобы, вступление в силу обжалуемых документов и их действие не приостанавливается.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Ст. инспектор ОНД и ПР по г. Новошахтинску
капитан внутренней службы Щербаков А.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«10» февраля 2021 г.

(подпись)

М.П.*

Предписание для исполнения получил:
Заведующая МБДОУ д/с №36
Семанишина Е.Н.

(должность, фамилия, инициалы)

«10» февраля 2021 г.



Семанишина Е.Н.
(подпись)